

No. 2510412

令和 8年 4月 17日

公益財団法人長崎県建設技術研究センター

粗骨材ふるい分け試験成績表

粒径 40 mm ~ 20 mm

ふるいの呼び 寸法(mm)	各ふるいに止まる質量等		各ふるいに止まる総質量等		通過百分率 (%)	備考
	(g)	(%)	(g)	(%)		
50	0.00	0	0.00	0	100	
40	776.90	10	776.90	10	90	
25	5,485.65	68	6,262.55	78	22	
20	1,666.60	21	7,929.15	99	1	
10	116.40	1	8,045.55	100	0	
以下	29.75	0	8,075.30	100	0	
粗粒率(F.M)	-----	-----	-----	8.09	-----	-----

(粒度加積曲線)

